

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2026

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/11/7 đến 13h/ 12/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	0.1
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	4
Cầu	Thái Nguyên	48831	5
Thương	Bắc Giang	48809	3.2
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mức nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			11/07/2026		12/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	4909	4497	4704	4364	4509
Thao	Yên Bái	74129	2648	2633	2622	2615	2608
Thao	Phú Thọ	74154	1326	1319	1314	1311	1311
Lô	Tuyên Quang	74146	1670	1642	1637	1646	1645
Lô	Vụ Quang	74155	938	925	913	906	900
Hồng	Sơn Tây	74162	505	509	521	526	524
Hồng	Hà Nội	74165	402	407	415	415	409

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			11/07/2026		12/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Cầu	Đáp Cầu	91311	304	326	335	323	309
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	295	300	301	285	266
Lục Nam	Lục Nam	91316	177	225	218	196	179
Thái Bình	Phả Lại	91170	194	230	214	190	194

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay hồ Sơn La, hồ Thác Bà không mở cửa xả, hồ Tuyên Quang và hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)	Mức nước cao nhất theo quy trình (m)
Sơn La	13h-12/07/2026	196,52	2870	0	3148	200
Hòa Bình	13h-12/07/2026	104,64	4509	1	4502	105
Tuyên Quang	13h-12/07/2026	105,68	569	1	1231	105,2
Thác Bà	13h-12/07/2026	52,03	333	0	0	56

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: Do chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao lên đến mực 5000m hoạt động yếu nên Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng chiều tối và đêm 12/7 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông vài nơi.	5-10	>20	5-10	>20
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.	10-25	>70	10-25	>70
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.	10-30	>80	10-30	>80
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác.	5-15	>30	5-15	>30

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	12/07/2026	13/07/2026				14/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	4200	4300	4100	4000				
Bảo Yên	H (cm)	7720	7745	7720	7755				
Yên Bái	H (cm)	2595	2590	2575	2570				
Phú Thọ	H (cm)	1305	1300	1290	1280				
Tuyên Quang	H (cm)	1610	1605	1630	1620				
Vũ Quang	H (cm)	890	880	890	875				
Sơn Tây	H (cm)	525	540	535	530	530	540	530	535
Hà Nội	H (cm)	410	420	425	420	415	420	430	425
Đáp Cầu	H (cm)	290	270	250	230				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	250	290	260	250				
Lục Nam	H (cm)	170	240	220	185				
Phả Lại	H (cm)	235	230	205	200				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	12/07/2026	13/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19641	19639	19638	19634
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	3100	3150	3200	3000
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10461	10460	10456	10460
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	4200	4300	4100	4000
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10551	10534	10516	10496
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	700	750	720	700
Hồ Thác Bà	H (cm)	5199	5198	5198	5198
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	350	360	340	335

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Rãnh áp thấp duy trì có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu đến khoảng ngày 15/7, vùng hội tụ gió lên tới 5000m trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng hoạt động yếu dần nên Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu ở vùng núi, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới)

Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động theo ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu; mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ biến đổi chậm, hạ lưu sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4200	4800	980	650
Trung bình	m ³ /s	2950	3760	694	344
Min	m ³ /s	2000	3000	400	250

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2750	1290	1330	472	1710	2140	7860	443	2850	950	560	7470	450	5140
TB	2550	427	1250	325	1675	1888	7750	213	2780	684	495	6560	395	4487
Min	2500	288	1130	105	1550	1075	7650	10	2610	199	380	4975	300	3374

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: Bắc Bộ: Từ 18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Xu thế thủy văn: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

TRƯỞNG PHÒNG

Phùng Tiến Dũng