

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu nên khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/13/7 đến 13h/ 14/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	2
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	3
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			13/07/2026		14/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3660	4031	3966	3941	3970
Thao	Yên Bái	74129	2582	2575	2568	2561	2554
Thao	Phú Thọ	74154	1293	1287	1281	1274	1266
Lô	Tuyên Quang	74146	1624	1624	1578	1501	1502
Lô	Vụ Quang	74155	873	842	819	832	806
Hồng	Sơn Tây	74162	524	522	522	518	504
Hồng	Hà Nội	74165	410	421	431	422	399
Cầu	Đáp Cầu	91311	279	284	296	272	246

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			13/07/2026		14/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	242	256	266	244	214
Lục Nam	Lục Nam	91316	165	235	232	192	155
Thái Bình	Phả Lại	91170	177	254	236	192	160

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả, hồ Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-14/07/2026	196,39	2832	0	3258
Hòa Bình	13h-14/07/2026	104,21	3970	1	4473
Tuyên Quang	13h-14/07/2026	104,48	592	0	735
Thác Bà	13h-14/07/2026	52,07	271	0	300

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 14/7 đến ngày 16/7).

Hình thế thời tiết: Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ hoạt động yếu và nâng trục dần lên phía Bắc, từ đêm 15/7 kết hợp với hình thành vùng hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ nên khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 15/7, khu vực vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông vài nơi.	<10		10-30	70
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông vài nơi	<10		10-20	50

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.	10-30	>70	10-30	>70
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác.	<10		<10	

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	14/07/2026	15/07/2026				16/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	4000	3950	3900	3930				
Bảo Yên	H (cm)	7715	7710	7725	7715				
Yên Bái	H (cm)	2540	2535	2530	2540				
Phú Thọ	H (cm)	1255	1250	1245	1240				
Tuyên Quang	H (cm)	1475	1525	1535	1510				
Vũ Quang	H (cm)	770	755	735	725				
Sơn Tây	H (cm)	505	513	500	485	495	505	495	475
Hà Nội	H (cm)	410	418	405	390	400	410	400	380
Đáp Cầu	H (cm)	240	280	260	240				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	250	260	240	220				
Lục Nam	H (cm)	220	200	180	160				
Phả Lại	H (cm)	240	210	170	160				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	14/07/2026	15/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19633	19630	19626	19621
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	3100	3050	3000	2900
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10415	10409	10402	10395
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	4000	3950	3900	3930
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10441	10435	10429	10421
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	570	610	580	550
Hồ Thác Bà	H (cm)	5206	5206	5205	5205
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	280	278	275	270

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

Rãnh áp thấp phân tích trên tiếp tục hoạt động yếu và mờ dần; hội tụ gió lên đến mực 5000m duy trì trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ; từ khoảng ngày 18/7, có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên khu vực ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng ngày 16/7 có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng chiều tối 18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

3.2. **Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới)** Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu; mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm; riêng thời kỳ từ 18/7-19/7 dòng chảy trên các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng gia tăng.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4000	4800	980	550
Trung bình	m ³ /s	2900	3860	612	327
Min	m ³ /s	2000	3000	380	230

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2750	1290	1320	453	1610	1390	7830	372	2680	375	530	7050	440	5021
TB	2550	427	1230	288	1530	955	7730	180	2640	271	460	6070	370	4192
Min	2490	264	1150	142	1460	590	7650	10	2610	199	400	5245	300	3374

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: từ ngày 19/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Xu thế thủy văn: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

3.4. **Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm:** Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến

hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng