

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động yếu nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/30/7 đến 13h/ 31/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	2.3
Thao	Yên Bái	48815	13
Thao	Việt Trì	48813	1
Lô	Tuyên Quang	48812	0.5
Hồng	Sơn Tây	48817	11
Hồng	Hà Nội	48820	0.1
Cầu	Thái Nguyên	48831	7
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	0.3
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			30/07/2026		31/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3932	3963	3929	3935	3692
Thao	Yên Bái	74129	2865	2812	2790	2759	2734
Thao	Phú Thọ	74154	1424	1424	1415	1402	1385
Lô	Tuyên Quang	74146	1723	1717	1704	1689	1680
Lô	Vụ Quang	74155	1055	1039	1025	1019	1008
Hồng	Sơn Tây	74162	641	653	663	667	664
Hồng	Hà Nội	74165	499	508	526	529	528
Cầu	Đáp Cầu	91311	264	260	282	276	260

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mức nước thực đo (cm)				
			30/07/2026		31/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	214	216	251	236	216
Lục Nam	Lục Nam	91316	190	204	238	217	195
Thái Bình	Phả Lại	91170	193	228	245	224	201

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy, hồ Thác Bà và hồ Sơn La không mở cửa xả. Hồ Hòa Bình sẽ đóng 01 cửa xả đáy vào lúc 16h00' ngày 31/7/2026 theo công điện số 8565/CD-BTNMT

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m³/s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m³/s)
Sơn La	13h-31/07/2026	198,08	2771	0	3249
Hòa Bình	13h-31/07/2026	100,01	3692	1	4469
Tuyên Quang	13h-31/07/2026	107,39	1064	1	1227
Thác Bà	13h-31/07/2026	52,69	660	0	444

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt có cường độ yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông; vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động với cường độ yếu. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	10-30	>80	10-30	>70
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	10-20	>50	10-20	>60
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối 01/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.		<10	5-15	>40

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	10-30	>70	10-30	>70

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	31/07/2026	01/08/2026				02/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	4000	3950	3900	3850				
Bảo Yên	H (cm)	7720	7745	7710	7760				
Yên Bái	H (cm)	2710	2690	2670	2650				
Phú Thọ	H (cm)	1365	1345	1325	1300				
Tuyên Quang	H (cm)	1665	1660	1650	1635				
Vụ Quang	H (cm)	1005	985	970	960				
Sơn Tây	H (cm)	630	610	580	550	540	530	520	500
Hà Nội	H (cm)	510	490	480	460	430	420	410	400
Đáp Cầu	H (cm)	270	290	270	250				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	220	260	230	220				
Lục Nam	H (cm)	210	240	210	200				
Phả Lại	H (cm)	230	250	210	190				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	31/07/2026	01/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19802	19799	19794	19789
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2950	3000	2900	2850
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10011	10023	10035	10047
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	4000	3950	3900	3850
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10729	10720	10715	10707
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	920	980	1100	1000
Hồ Thác Bà	H (cm)	5269	5270	5275	5277
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	650	680	780	650

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt hoạt động yếu, từ khoảng 03-04/8 hoạt động mạnh trở lại. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng 03-04/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ xuống trong hai ngày đầu sau biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	3800	4800	1500	1100
Trung bình	m ³ /s	3200	4020	848	626
Min	m ³ /s	2250	3400	650	350

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2800	1600	1400	600	1680	1900	7850	418	2880	1080	600	8030	490	5620
TB	2620	682	1260	343	1325	220	7750	213	2735	539	460	6070	350	3957
Min	2530	368	1230	288	1550	1075	7700	10	2650	296	400	5245	300	3374

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến khoảng 07/8; sau mưa có xu hướng giảm dần.

Xu thế dòng chảy: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ dao động.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCĐ PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng