

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động yếu nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/31/7 đến 13h/ 01/8/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	7.4
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	0.9
Hồng	Hà Nội	48820	10.1
Cầu	Thái Nguyên	48831	43
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	13
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			31/07/2026		01/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3692	3673	3783	3941	3649
Thao	Yên Bái	74129	2734	2715	2708	2696	2676
Thao	Phú Thọ	74154	1385	1369	1357	1346	1337

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			31/07/2026		01/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Lô	Tuyên Quang	74146	1680	1695	1686	1679	1665
Lô	Vụ Quang	74155	1008	1006	1013	1008	977
Hồng	Sơn Tây	74162	664	655	635	613	590
Hồng	Hà Nội	74165	528	522	517	498	480
Cầu	Đáp Cầu	91311	260	254	276	272	258
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	216	214	246	234	210
Lục Nam	Lục Nam	91316	195	201	237	214	186
Thái Bình	Phả Lại	91170	201	223	243	220	190

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La và hồ Thác Bà không mở cửa xả; riêng hồ Tuyên Quang vẫn duy trì mở 01 cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-01/08/2026	197,86	2954	0	3254
Hòa Bình	13h-01/08/2026	100,36	3649	0	2956
Tuyên Quang	13h-01/08/2026	106,94	898	1	1228
Thác Bà	13h-01/08/2026	52,72	440	0	449

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Trên cao, vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động với cường độ yếu; từ ngày 03/8 hoạt động mạnh trở lại. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 03/8 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 03/8 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.	10-30	>80	20-40	>100
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 03/8 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.	10-20	>60	20-40	>80
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 03/8 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.	5-15	>40	20-40	>80
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 03/8 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.	10-30	>60	20-40	>80

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	01/08/2026	02/08/2026				03/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3750	4000	3850	3750				
Bảo Yên	H (cm)	7740	7780	7750	7755				
Yên Bái	H (cm)	2680	2690	2700	2710				
Phú Thọ	H (cm)	1325	1320	1315	1310				
Tuyên Quang	H (cm)	1650	1635	1625	1610				
Vụ Quang	H (cm)	985	975	960	950				
Sơn Tây	H (cm)	560	550	540	530	520	515	515	495
Hà Nội	H (cm)	460	455	450	440	430	425	420	410
Đáp Cầu	H (cm)	270	290	270	250				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	205	250	230	210				
Lục Nam	H (cm)	200	230	200	190				
Phả Lại	H (cm)	220	240	210	190				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	01/08/2026	02/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19782	19780	19776	19767
Hồ Sơn La	Q (m ³ /s)	2950	3100	2850	2600
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10045	10058	10070	10080
Hồ Hòa Bình	Q (m ³ /s)	3750	4000	3850	3750
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10678	10668	10661	10649
Hồ Tuyên Quang	Q (m ³ /s)	790	950	1050	900
Hồ Thác Bà	H (cm)	5271	5271	5271	5270
Hồ Thác Bà	Q (m ³ /s)	430	420	410	400

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo:

Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ. Trên cao, vùng hội tụ gió hoạt động mạnh. Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới): Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện dao động và có khả năng gia tăng vào ngày cuối; mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	3800	5500	1500	1100
Trung bình	m ³ /s	3040	4110	862	498
Min	m ³ /s	2250	3400	650	350

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2800	1600	1400	600	1710	2140	7850	418	2880	1080	580	7750	480	5500
TB	2650	809	1280	380	1625	1508	7745	205	2735	539	460	6070	360	4074
Min	2530	368	1230	288	1550	1075	7700	10	2650	296	400	5245	300	3374

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến khoảng 07/8; sau mưa có xu hướng giảm dần.

Xu thế dòng chảy: Lưu lượng nước đến các hồ chứa thủy điện có dao động và có khả năng gia tăng trong khoảng từ 6-7/8. Mức nước trên thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm, hạ lưu dao động chịu ảnh hưởng của thủy triều.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCĐ PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng