

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua
1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) mờ dần đi, sau ảnh hưởng rìa xa phía Tây Nam của cơn bão DOLPHIN kết hợp trường phân kỳ trên cao nên khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên).

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/09/8 đến 13h/ 10/8/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	0.2
Lô	Tuyên Quang	48812	9
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	-
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	1
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mực nước thực đo (cm)				
			09/08/2026		10/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3480	3905	3835	3997	3955
Thao	Yên Bái	74129	2774	2786	2781	2772	2759
Thao	Phú Thọ	74154	1383	1378	1378	1378	1378
Lô	Tuyên Quang	74146	1668	1608	1567	1546	1567
Lô	Vụ Quang	74155	963	953	942	900	854
Hồng	Sơn Tây	74162	665	650	640	625	608
Hồng	Hà Nội	74165	537	532	518	502	487
Cầu	Đáp Cầu	91311	240	263	260	239	221

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			09/08/2026		10/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	212	251	242	217	195
Lục Nam	Lục Nam	91316	185	242	218	187	165
Thái Bình	Phả Lại	91170	206	246	222	190	186

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình đang mở 1 cửa xả đáy, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-10/08/2026	198,14	3435	0	3168
Hòa Bình	13h-10/08/2026	102,97	3955	1	4448
Tuyên Quang	13h-10/08/2026	105,26	727	0	724
Thác Bà	13h-10/08/2026	54,11	346	0	460

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: chịu ảnh hưởng rìa xa phía Tây Nam cơn bão DOLPHIN kết hợp trường phân kỳ trên cao. Bắc Bộ ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La); chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.	<10	-	<10	-
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.	<10	-	<10	-
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác	5-20	>30	5-15	>20

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cực bộ	Phổ biến	Cực bộ
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.	<10	-	<10	-

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	10/08/2026	11/08/2026				12/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3900	3800	3700	3500				
Bảo Yên	H (cm)	7730	7765	7745	7730				
Yên Bái	H (cm)	2765	2762	2760	2755				
Phú Thọ	H (cm)	1380	1377	1375	1370				
Tuyên Quang	H (cm)	1565	1545	1550	1545				
Vụ Quang	H (cm)	835	845	840	830				
Sơn Tây	H (cm)	600	590	580	570	560	555	550	545
Hà Nội	H (cm)	480	475	470	460	450	445	440	435
Đáp Cầu	H (cm)	260	250	230	220				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	240	230	210	200				
Lục Nam	H (cm)	235	210	180	170				
Phả Lại	H (cm)	240	220	200	190				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	10/08/2026	11/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19814	19816	19816	19815
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	3400	3300	3200	3100
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10290	10283	10274	10263
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	3900	3800	3700	3500
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10527	10526	10524	10521
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	750	700	680	650
Hồ Thác Bà	H (cm)	5410	5409	5408	5407
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	360	330	320	310

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Xu thế thời tiết: Hình thành rãnh áp thấp ở khoảng 26-28N, trường phân kỳ trên cao tiếp tục duy trì. Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng diện rộng với cường độ nắng nóng dịu dần (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La).

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4000	4500	850	600
Trung bình	m ³ /s	3120	3766	588	286
Min	m ³ /s	2450	3200	400	200

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2800	1600	1400	600	1660	1850	7850	418	2820	830	600	8030	500	5740
TB	2700	1040	1330	472	1575	1185	7765	240	2735	539	500	6630	390	4428
Min	2650	809	1280	380	1490	745	7700	10	2665	335	400	5245	300	3374

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Tình hình thời tiết: Mưa có xu hướng gia tăng ở vùng núi và trung du; có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).

Xu thế dòng chảy: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến

hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCĐ PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng