

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ vĩ Bắc nên Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động yếu nên có mưa rào và dông vài nơi.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/14/8 đến 13h/ 15/8/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	2
Thao	Việt Trì	48813	1
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	1
Hồng	Hà Nội	48820	1
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	2
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mực nước thực đo (cm)				
			14/08/2026		15/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3708	3438	3436	3379	3456
Thao	Yên Bái	74129	2712	2721	2711	2694	2664
Thao	Phú Thọ	74154	1343	1345	1344	1345	1340
Lô	Tuyên Quang	74146	1516	1541	1553	1534	1519
Lô	Vụ Quang	74155	767	764	773	787	769
Hồng	Sơn Tây	74162	436	426	430	436	431
Hồng	Hà Nội	74165	344	336	347	344	338
Cầu	Đáp Cầu	91311	159	148	191	172	146

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			14/08/2026		15/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	131	123	189	156	120
Lục Nam	Lục Nam	91316	105	115	181	138	99
Thái Bình	Phả Lại	91170	112	154	180	143	104

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-14/08/2026	197,93	2878	0	3133
Hòa Bình	13h-14/08/2026	103,51	3456	0	2843
Tuyên Quang	13h-14/08/2026	104,33	520	0	736
Thác Bà	13h-14/08/2026	54,12	385	0	0

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc, sau có xu hướng đẩy dịch xuống phía Nam, hội tụ gió trên cao duy trì trên khu vực Bắc Bộ và hoạt động mạnh hơn vào thời gian chiều tối và đêm. Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông rải rác	5-20	>70	5-15	>70
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông rải rác	10-20	>70	10-30	>70
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác	10-30	>80	10-30	>80
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác	5-15	>50	5-15	>50

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	15/08/2026	16/08/2026				17/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3600	3400	3500	3600				
Bảo Yên	H (cm)	7715	7710	7720	7730				
Yên Bái	H (cm)	2685	2680	2690	2700				
Phú Thọ	H (cm)	1345	1340	1340	1350				
Tuyên Quang	H (cm)	1525	1515	1530	1510				
Vụ Quang	H (cm)	765	760	780	760				
Sơn Tây	H (cm)	415	420	425	420	415	420	410	405
Hà Nội	H (cm)	335	340	330	325	320	325	315	310
Đáp Cầu	H (cm)	140	180	160	140				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	110	170	150	110				
Lục Nam	H (cm)	100	160	130	90				
Phả Lại	H (cm)	140	155	120	95				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	15/08/2026	16/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19790	19785	19779	19774
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2900	2850	2600	2750
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10362	10368	10376	10386
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	3600	3400	3500	3600
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10424	10419	10413	10406
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	550	610	580	570
Hồ Thác Bà	H (cm)	5411	5411	5413	5415
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	360	380	320	340

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh. Áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Bắc có xu hướng hoạt động mạnh trở lại và lấn trở lại về phía Tây. Hội tụ gió lên đến mực 5000m trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên. Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới): Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có khả năng tăng từ ngày 18-20/8, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình có khả năng tăng.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4500	4500	1200	900
Trung bình	m ³ /s	3160	3646	760	534
Min	m ³ /s	2400	3000	400	300

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2800	1600	1400	600	1580	1200	7800	308	2730	523	500	6630	400	4546
TB	2700	1040	1350	508	1535	983	7745	205	2680	375	430	5650	320	3606
Min	2620	682	1300	417	1490	745	7700	10	2635	259	320	4190	250	2798

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: Đêm 20/8 – 21/8 khả năng còn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Xu thế thủy văn: Từ ngày 21-25/8, trên hệ thống các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**

Phùng Tiến Dũng