

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/03/8 đến 13h/ 04/8/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	5.0
Thao	Yên Bái	48815	4.0
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	10
Hồng	Sơn Tây	48817	1.1
Hồng	Hà Nội	48820	53
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	2.0

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			03/08/2026		04/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3919	3834	4064	4359	4389
Thao	Yên Bái	74129	2688	2675	2666	2720	2734
Thao	Phú Thọ	74154	1326	1329	1324	1318	1327
Lô	Tuyên Quang	74146	1697	1699	1722	1753	1772
Lô	Vụ Quang	74155	906	934	949	968	984
Hồng	Sơn Tây	74162	484	481	480	484	488

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			03/08/2026		04/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Hồng	Hà Nội	74165	386	375	381	380	378
Cầu	Đáp Cầu	91311	191	173	182	179	165
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	153	129	164	155	137
Lục Nam	Lục Nam	91316	135	118	158	142	119
Thái Bình	Phả Lại	91170	140	140	165	153	129

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Thác Bà không mở cửa xả, Hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-04/08/2026	197.37	3526	0	3250
Hòa Bình	13h-04/08/2026	101.80	4389	0	2904
Tuyên Quang	13h-04/08/2026	105.97	1732	1	1230
Thác Bà	13h-04/08/2026	53.11	892	0	447

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên cao, vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.	30-70	>120	30-60	>120
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.	40-90	>150	30-70	>150
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.	40-90	>150	30-70	>150
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên,	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi	40-80	>150	30-60	>150

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Hải Phòng, Ninh Bình)	mưa rất to.				

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	04/08/2026	05/08/2026				06/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	4400	4600	5000	5200				
Bảo Yên	H (cm)	7780	7820	7850	7820				
Yên Bái	H (cm)	2780	2810	2840	2850				
Phú Thọ	H (cm)	1320	1340	1370	1400				
Tuyên Quang	H (cm)	1800	1830	1850	1860				
Vụ Quang	H (cm)	1030	1055	1070	1085				
Sơn Tây	H (cm)	490	520	500	495	490	530	520	530
Hà Nội	H (cm)	360	380	370	360	350	380	360	350
Đáp Cầu	H (cm)	145	155	150	130				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	115	145	135	115				
Lục Nam	H (cm)	100	135	125	105				
Phả Lại	H (cm)	125	150	140	120				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	04/08/2026	05/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19740	19750	19756	19760
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	3600	4000	4500	4000
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10197	10218	10243	10271
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	4400	4600	5000	5200
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10608	10620	10648	10665
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	1550	1550	2000	1700
Hồ Thác Bà	H (cm)	5320	5327	5334	5337
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	800	1100	1000	800

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ duy trì hoạt động mạnh đến hết đêm 06/8, sau hoạt động yếu dần. Bắc Bộ đêm 06/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa có xu hướng giảm dần.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện dao động theo xu thế tăng. Trên một số sông suối nhỏ và thượng lưu sông Thao có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 2-3m, đỉnh lũ trên các sông suối

nhỏ lên mức BĐ1-BĐ2, các sông khác lên mức BĐ1 đến trên BĐ1. Mục nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình có dao động.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	6000	5800	2200	1300
Trung bình	m ³ /s	3500	4440	1380	730
Min	m ³ /s	2600	3400	750	400

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2900	2340	1450	766	1920	3600	7880	495	2980	1414	550	7330	450	5140
TB	2720	1140	1320	453	1720	2200	7790	249	2790	719	450	5930	350	3957
Min	2570	491	1270	362	1620	1450	7700	10	2680	375	390	5110	290	3258

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Xu thế dòng chảy: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCĐ PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng