

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc nên khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc ngày có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/06/9 đến 13h/ 07/9/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	4.0
Thao	Việt Trì	48813	0.5
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	-
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mức nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mức nước thực đo (cm)				
			06/09/2026		07/09/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	1307	1000	2632	777	1435
Thao	Yên Bái	74129	2511	2509	2516	2510	2503
Thao	Phú Thọ	74154	1235	1238	1239	1235	1235
Lô	Tuyên Quang	74146	1287	1297	1262	1262	1261
Lô	Vụ Quang	74155	563	521	496	485	476

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			06/09/2026		07/09/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Hồng	Sơn Tây	74162	122	176	160	130	107
Hồng	Hà Nội	74165	137	176	137	101	116
Cầu	Đáp Cầu	91311	107	158	124	88	88
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	97	158	128	91	80
Lục Nam	Lục Nam	91316	76	147	85	30	47
Thái Bình	Phả Lại	91170	111	134	68	12	93

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-07/09/2026	209,39	2597	0	930
Hòa Bình	13h-07/09/2026	109,03	1435	0	519
Tuyên Quang	13h-07/09/2026	113,86	192	0	0
Thác Bà	13h-07/09/2026	54,89	262	0	456

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu dần nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 09/9 hình thành dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có trục ở khoảng 17-20 độ vĩ Bắc, trong khi áp cao lục địa tăng cường xuống phía Nam nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc ngày 09/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 09/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.	-	-	5-10	>30

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông vài nơi	-	-	-	-
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông	5-10	20	5-10	20
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông vài nơi	-	-	-	-

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	07/09/2026	08/09/2026				09/09/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	2200	2500	800	1500				
Bảo Yên	H (cm)	7730	7710	7705	7705				
Yên Bái	H (cm)	2512	2510	2515	2510				
Phú Thọ	H (cm)	1227	1230	1225	1220				
Tuyên Quang	H (cm)	1275	1260	1255	1265				
Vũ Quang	H (cm)	475	490	510	530				
Sơn Tây	H (cm)	175	165	135	130	180	165	140	145
Hà Nội	H (cm)	180	145	105	145	180	150	110	150
Đáp Cầu	H (cm)	165	130	90	115				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	170	135	95	120				
Lục Nam	H (cm)	155	95	40	90				
Phả Lại	H (cm)	140	75	15	100				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	07/09/2026	08/09/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	20952	20967	20985	21001
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2200	2300	2050	2100
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10929	10951	10956	10970
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	2200	2500	800	1500
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	11390	11397	11405	11411
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	220	330	350	200
Hồ Thác Bà	H (cm)	5487	5485	5483	5481
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	265	260	250	230

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ITCZ có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc hạ trục dần xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 09-10/9 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng - Thái Bình biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	2800	3500	520	380
Trung bình	m ³ /s	2160	1730	344	282
Min	m ³ /s	1500	40	180	180

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2680	947	1300	417	1450	555	7760	231	2710	462	300	3930	260	2913
TB	2550	427	1240	307	1325	220	7720	164	2620	222	170	2350	150	1672
Min	2460	197	1170	178	1250	130	7650	10	2560	100	140	1990	100	1127

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

- Xu thế thời tiết: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.
- Xu thế dòng chảy: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện.

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến

hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng