

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu nên khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/07/9 đến 13h/ 08/9/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	-
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mực nước thực đo (cm)				
			07/09/2026		08/09/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	1435	2833	2425	1317	1122
Thao	Yên Bái	74129	2503	2500	2509	2512	2507
Thao	Phú Thọ	74154	1235	1233	1230	1230	1230
Lô	Tuyên Quang	74146	1261	1248	1272	1399	1302
Lô	Vụ Quang	74155	476	504	530	536	563
Hồng	Sơn Tây	74162	107	178	200	199	167

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			07/09/2026		08/09/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Hồng	Hà Nội	74165	116	190	167	146	133
Cầu	Đáp Cầu	91311	88	158	135	98	75
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	80	157	137	95	67
Lục Nam	Lục Nam	91316	47	147	103	46	34
Thái Bình	Phả Lại	91170	93	155	89	32	82

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-08/09/2026	209,60	2514	0	1958
Hòa Bình	13h-08/09/2026	109,24	1122	0	1651
Tuyên Quang	13h-08/09/2026	114,01	193	0	0
Thác Bà	13h-08/09/2026	54,79	220	0	393

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu dần. Từ ngày 09/9 hình thành dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có trục ở khoảng 17-20 độ vĩ Bắc; từ chiều tối và đêm 09/9, áp cao lục địa phía Bắc tăng cường xuống phía Nam; từ chiều tối và đêm 09/9 khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều 09/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.	1-5	>15	10-30	>60
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm 09/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.	-	-	10-30	>60

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 10/9 có mưa rào và dông rải rác.	-	-	5-10	>30
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm 09/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.	-	-	10-30	>50

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	08/09/2026	09/09/2026				10/09/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	2600	2200	1200	1400				
Bảo Yên	H (cm)	7725	7725	7730	7720				
Yên Bái	H (cm)	2505	2502	2500	2500				
Phú Thọ	H (cm)	1225	1222	1220	1220				
Tuyên Quang	H (cm)	1280	1260	1355	1310				
Vũ Quang	H (cm)	595	580	560	525				
Sơn Tây	H (cm)	210	220	210	200	215	225	215	205
Hà Nội	H (cm)	195	170	150	140	190	180	145	135
Đáp Cầu	H (cm)	155	130	90	75				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	150	125	85	70				
Lục Nam	H (cm)	140	95	40	25				
Phả Lại	H (cm)	150	85	25	75				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	08/09/2026	09/09/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	20977	20983	20981	20999
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2300	2200	550	2500
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10933	10934	10943	10949
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	2600	2200	1200	1400
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	11411	11419	11427	11438
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	350	340	360	350
Hồ Thác Bà	H (cm)	5477	5476	5474	5472
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	240	270	235	220

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ITCZ có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc hạ trục dần xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 10/9 có mưa rào và dông rải rác.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới): Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có khả năng tăng từ đêm ngày 9 đến ngày 10/9; mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng - Thái Bình biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	2800	3500	520	420
Trung bình	m ³ /s	2030	1710	318	298
Min	m ³ /s	550	40	180	180

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2650	809	1280	380	1450	555	7760	231	2710	462	300	3930	260	2913
TB	2540	397	1220	270	1330	228	7720	164	2620	222	180	2470	150	1672
Min	2460	197	1170	178	1245	126	7650	10	2560	100	130	1870	100	1127

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

- Xu thế thời tiết: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng từ khoảng ngày 14/9 có mưa rào và dông rải rác.

- Xu thế dòng chảy: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện.

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến

hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng