

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/08/9 đến 13h/ 09/9/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	8.0
Thao	Yên Bái	48815	4.0
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	-
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mực nước thực đo (cm)				
			08/09/2026		09/09/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	1122	2035	2444	1006	2334
Thao	Yên Bái	74129	2507	2502	2510	2502	2493
Thao	Phú Thọ	74154	1230	1228	1225	1221	1218
Lô	Tuyên Quang	74146	1302	1250	1280	1299	1273
Lô	Vụ Quang	74155	563	589	573	556	540
Hồng	Sơn Tây	74162	167	201	236	230	199

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			08/09/2026		09/09/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Hồng	Hà Nội	74165	133	203	196	176	151
Cầu	Đáp Cầu	91311	75	153	146	109	79
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	67	150	148	108	70
Lục Nam	Lục Nam	91316	34	142	124	64	23
Thái Bình	Phả Lại	91170	82	165	112	52	66

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-09/09/2026	209,90	2257	0	1701
Hòa Bình	13h-09/09/2026	109,26	2334	0	2327
Tuyên Quang	13h-09/09/2026	114,30	193	0	0
Thác Bà	13h-09/09/2026	54,74	195	0	459

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa phía Bắc tăng cường xuống phía Nam nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 11/9 có mưa vài nơi.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 11/9 có mưa vài nơi	10-20	>40	5-10	>20
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 11/9 có mưa vài nơi	10-30	>60	10-20	>50
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 11/9 có mưa vài nơi	5-10	>20	5-10	>30

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 11/9 có mưa vài nơi	10-20	>40	10-20	>40

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	09/09/2026	10/09/2026				11/09/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	2600	2500	1200	2200				
Bảo Yên	H (cm)	7710	7725	7725	7725				
Yên Bái	H (cm)	2495	2485	2480	2480				
Phú Thọ	H (cm)	1215	1212	1210	1207				
Tuyên Quang	H (cm)	1270	1265	1320	1300				
Vũ Quang	H (cm)	525	515	530	520				
Sơn Tây	H (cm)	235	240	235	205	240	245	240	210
Hà Nội	H (cm)	210	200	175	165	215	205	180	170
Đáp Cầu	H (cm)	150	140	120	85				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	145	135	115	80				
Lục Nam	H (cm)	140	130	80	40				
Phả Lại	H (cm)	150	120	60	70				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	09/09/2026	10/09/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	20998	21008	21015	21024
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2300	2800	1500	2200
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10956	10962	10965	10980
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	2600	2500	1200	2200
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	11441	11449	11453	11459
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	340	360	230	200
Hồ Thác Bà	H (cm)	5471	5470	5472	5470
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	210	300	350	260

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần, ITCZ có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng từ khoảng ngày 13-14/9 có mưa rào và dông rải rác.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới): Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có khả năng tăng từ đêm ngày 9 đến ngày 10/9; mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng - Thái Bình biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	2800	3500	500	420
Trung bình	m ³ /s	1940	1740	314	298
Min	m ³ /s	450	40	180	180

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2600	602	1270	362	1450	555	7760	231	2710	462	300	3930	250	2798
TB	2520	340	1200	233	1325	220	7720	164	2620	222	185	2530	160	1783
Min	2450	177	1160	160	1245	126	7650	10	2560	100	140	1990	110	1235

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

- Xu thế thời tiết: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác.

- Xu thế dòng chảy: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện.

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến

hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng